

Lista pitanja sa literaturom za radno mjesto Šef Šef Elektro Odsjeka- 1 (jedan) izvršioc

- 1.Kablovski priključni ormar (KPO) je ormar u kojem se distributivna mreža povezuje sa:
- 2.Ormar zajedničke potrošnje (OZP) može biti zasebna cjelina ili sastavni dio unutar:
- 3.Kablovski priključni ormar (KPO) se postavlje tako da mu je donji rub od konačne kote terena na visini od:
- 4.Boje izolacije vodova su:
- 5.Usponski vodovi se moraju izvesti tako da je onemogućen prenos
- 6.Sistem zaštite u instalacijama kupca mora biti izведен sa zaštitnim uzemljenjem (TN-C/S sistem) sa strujno-zaštitnom sklopkom od
- 7.Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvaruje se:
- 8.Radna karakteristika zaštitnog uređaja u koji štiti električni vod od preopterećenja, mora biti takva da:
- 9.Struja kratkog spoja kod krajnjeg priključka mora biti:
- 10.Dio potencijala uzemljenja uslijed zemljospoja koji može premostiti čovjek uz predpostavku da struja kroz ljudsko tijelo teče od ruke prema stopalu naziva se:
- 11.Električna otpornost čovječijeg tijela R_c je otpornost koja zavisi od uspostavljenog napona dodira i iznosi:
- 12.Ako je potencijal uzemljivača izračunat na temelju preliminarnog rješenja manji od dozvoljenog napona dodira
- 13.Pri polaganju kablova u zemlju dubina ukopavanja ne smije biti:
- 14.U TN-S sistemu, neutralni provodnik se:
- 15.Ako dva izvora napajanja sigurnosnih sistema nisu sposobna za paralelni rad, zaštita od kratkog spoja i od indirektnog dodira mora se osigurati:
- 16.U zgradama klase spoljašnjih uticaja BD 3 i BD 4, za koje je karakteristično prisustvo velikog brojaljudi (kao što su: pozorišta, kina, robne kuće i dr.), rasklopne aparature za zaštitu od požara, se postavljaju tako da budu pristupačne:
- 17.Jedan isti uređaj za zaštitu kablova i provodnika od kratkog spoja može štititi više položenih provodnika u paraleli:
- 18.Ako je u TT i TN sistemima presjek neutralnog provodnika jednak presjeku faznih provodnika
- 19.Ako pad, nestanak ili ponovno uspostavljanje napona može izazvati opasnost za ljude i opremu, mora se ugraditi uređaj:

Literatura:

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" broj: 53/88),
- Tehničke preporuka JP EPBiH, TP-10 (Tehnička preporuka za niskonaponske priključke objekata kolektivnog stanovanja) ,
- Tehničke preporuka JP EPBiH, TP-18 (Tehnička preporuka za projektovanje i izgradnju uzemljenja i uzemljivača u elektrodistributivnim mrežama i postojenjima)