

Broj: 02C-14134-2/23
Sarajevo, 27.11.2023. godine

Na osnovu odredbi člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stavovi (1), (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22), člana 4. Pravilnika po postupku direktnog sporazuma Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i člana 27. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, direktor donosi

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

Na osnovu ponude dostavljene po zahtjevu za nabavku usluga: Redovni godišnji servis rashladne mašine „Aermec“ i zračne zavjese „Systemair“, za najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke usluga odabran je ponuđač KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO, sa ponuđenom cijenom od 850,00 KM bez PDV-a, odnosno 994,50 KM sa PDV-om.

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke neće se zaključiti ugovor, iz razloga što je vrijednost nabavke bez PDV-a manja od 1.000.00 KM.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ (www.obs.ba).

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za ekonomsko – finansijske poslove i Odjeljenje za tehničke poslove i investicije.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, broj: 02C-14134-1/23 od 27.11.2023. godine za nabavku usluga: Redovni godišnji servis rashladne mašine „Aermec“ i zračne zavjese „Systemair“.

Procijenjena vrijednost iznosila je do 850,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Nakon što je provedeno ispitivanje tržišta, upućen je Poziv (pismeni Zahtjev) za dostavljanje ponude ponuđačima: KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO i AN Consulting d.o.o. Sarajevo.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, dostavljene su ponude gore navedenih ponuđača.

Nakon pregleda zaprimljenih ponuda, konstatuje se da je ponuđač KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO u predmetnom postupku kvalifikovan i da dostavljena ponuda zadovoljava uslove iz Zahtjeva za nabavku usluga: Redovni godišnji servis rashladne mašine „Aermec“ i zračne zavjese „Systemair“.

Shodno kriteriju najniža cijena za nabavku usluga: Redovni godišnji servis rashladne mašine „Aermec“ i zračne zavjese „Systemair“, odabran je ponuđač KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO, sa ponuđenom cijenom od 850,00 KM bez PDV-a, odnosno 994,50 KM sa PDV-om.

Navedeni ponuđač je izabran jer dostavio ponudu sa najnižom cijenom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ponuđači nemaju pravo žalbe shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22), obzirom da je Odluka donijeta u postupku direktnog sporazuma.

Pripremila:

Aldijana Ećo Ajkunić, BA prava, službenik za javne nabavke

Kontrolisala:

Amira Petrović, BA općeg prava, šef Odsjeka za javne nabavke



DOSTAVITI:

- Ponuđaču: KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO, Safeta Hadžića 96., 71 000 Sarajevo
- Ponuđaču: AN Consulting d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160., 71 000 Sarajevo
- Odjeljenje za tehničke poslove i investicije
- Odjeljenje za ekonomsko – finansijske poslove
- Odsjek za javne nabavke



KLIMA SERVIS O.D. SARAJEVO

INSTALIRANJE – PUŠTANJE U RAD, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU
info@klimaservis.ba
Tel: +387 62 216 185
Tel/Fax: +387 33 616 066
Raiffeisen Bank d.d.: 1610000001550071

Safeta Hadžića br. 96

ID broj: 4302591900006

PDV broj: 302591900006

71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"

Silvija Strahimira Kranjčevića 12

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 08.11.2023. god.

PONUĐA br. 78/23

NAZIV USLUGE	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
Preventivni servis rashladne mašine „AERMEC“ model: ANL102*A****, rashladni medij R410a u JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" a i to: • Provjera rashladnog kapaciteta rashladne mašine, provjera pritiska u sistemu sa primarne strane i eventualna dopuna; • Provjera rada kompresora; • Kontrola ispravnosti ventilatora; • Čišćenje kondenzatora po potrebi; • Provjera zategnutosti spojeva i otkrivanje mjesta curenja freona; • Provjera elektronike i svih spojeva na elektrokablovima; • Provjera presostata, grijača kartera kompresora, nivoa vode u sekundarnoj strani, cirkulacione pumpe; • Provjera protoka radnog medija u sekundarnoj strani i eventualno čišćenje filtera; • Provjera tačke smrzavanja na sekundarnoj strani; • Testiranje i puštanje u rad rashladne mašine;	kom	1	600,00	600,00
Preventivni servis vazdušne zavjese „Systemair“ u JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" a i to: • Ispitivanje i kontrola rada grijača; • Kontrola ispravnosti ventilatora; • Dezinfekcija izmjenjivača toplote; • Provjera zategnutosti spojeva i otkrivanje mjesta curenja freona; • Testiranje i puštanje u rad rashladne mašine;	kom	1	250,00	250,00
Ukupan iznos bez PDV-a			KM	850,00
Iznos PDV-a (17%)			KM	144,50
Ukupan iznos sa PDV-om			KM	994,50

OPĆI UVJETI PONUDE:


Rok isporuke: Po dogovoru po prihvatanju ponude.

PDV je uključen u navedenu cijenu.

Energente (voda, el. energija i dr.) kao i pristup objektu obezbjeđuje naručilac radova.

Iskreni pozdrav,

za **KLIMA SERVIS**
Ahmed Šabić


KLIMA SERVIS
Ahmed Šabić
SARAJEVO